



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บคจ. ถึง ผจก.กฟส.บคจ.
เลขที่ วันที่ 21 ต.ค. 2562
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางวรรณมน ไชยรักษ์
เรียน ผจก.กฟส.บคจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๕๗๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นางวรรณมน ไชยรักษ์ เลขที่ ๑/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าคือ นายมนูญ ยิ้มละม้าย เลขทะเบียน สฟก.๓๗๗๘

๒) วิธีการดำเนินการ


- แผนกแรงสูงภายใน จุด A กฟภ.ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด จุด B แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำ ขนาด ๓ เฟส ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๑,๖๔๘.๐๓ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทสามสตางค์) กำหนดยี่นราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๕,๔๔๓.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๗๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คจ.-บต./๒๑๙๖/๒๕๖๒

อนุมัติ

นายภาสกร วิชชาบุรณดำรง
ผจก.กฟส.บคจ.


นายฐานเอก เสนามนตรี
ผจก.บ.รักษาการแทน ผจก.บต.

21 ต.ค. 2562

21 ต.ค. 2562