



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่ 20 ก.พ. 2562

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท ทริลเลียน มอเตอร์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๗๖๗๗ ลว. ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ทริลเลียน มอเตอร์ จำกัด เลขที่ ๓๘๓/๑ ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยทำการติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓ เฟส ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเปรง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบและควบคุมติดตั้งระบบไฟฟ้าคือนายชัยภัทร วิริยะรักษ์สันติ เลขทะเบียน วฟก.๑๑๕๓

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A-B พาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศขนาด ๕๐SAC จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๓๐ เมตร (เพิ่มเฟส) จุด B-C-D-E-F ปีกเสาคร.ขนาด ๑๒ เมตร และปีกเสาตอม่อคร.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔,๑๔ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และพาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศขนาด ๕๐SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๔๐ เมตร

- แผนกแรงสูงภายใน จุด F ติดตั้งอุปกรณ์ต้นต่อสายเดิม จำนวน ๑ ชุด

- แผนกหม้อแปลงภายใน จุด G ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งเอง

- แผนกมิเตอร์ กฟส.ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำ ขนาด ๓ เฟส ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๗๔,๔๐๕.๕๑ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยี่สิบราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๒๘,๘๒๗.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคส. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผัง
แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๖๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คณ.บด./๐๙๖๙/๒๕๖๖

อนุมัติ



นายนิมิต มากมณี
ทพ.บด.รักษาการแทน ผจก.

20 ก.ย. 2562



นายฐานเอก เสนามนตรี
ทพ.บด.รักษาการแทน ทพ.บด.

20 ก.ย. 2562



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่ 20 ก.ย. 2562

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท ทริลเลียน มอเตอร์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ด้วยผู้ใช้ไฟ.....บริษัท ทริลเลียน มอเตอร์ จำกัด.....ได้รับหนังสือลงวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒.....ขอดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย ☐ แรงสูง ☐ แรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
เองโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

☐ ชื่อผู้ใช้ไฟ/สถานที่.....บริษัท ทริลเลียน มอเตอร์ จำกัด.....
.....๓๘๓/๑ ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร.....

☐ ประเภทกิจการ.....ชั่วคราว,ก่อสร้าง.....
.....ม.๘ ตำบลคลองเปรง อำเภอมะนังจังหวัดยะลา.....

☐ ปริมาณงานแรงสูง (กม.) แรงต่ำ (กม.) หม้อแปลง (จำนวน x เควีเอ)
.....ติดตั้งหม้อแปลง(ใหม่) ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง.....

☐ ชื่อบริษัท / ห้าง ที่รับเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย, บริษัท ส่องแสงทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์-
วิส จำกัด.....เลขที่ ๔๑๑/๖ ม.๒ ตำบลแพรกษา อำเภอมะนังจังหวัดสมุทรปราการ.....

☐ ชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ / ควบคุมงาน.....นายชัยภัทร วิริยะรักษ์สันติ วฟก.๑๑๕๓.....

จึงเรียนมาเพื่อ ☐ โปรดพิจารณาอนุมัติ ☐ นำเสนอ ผชก.(ป.....) หรือ รผก.(.....) เพื่ออนุมัติต่อไป

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการขออนุมัติต่างๆ มาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๖๙๖๖/๒๕๖๒

อนุมัติ

นายนิมิต มากมณี

ผ.บต.รักษาการแทน ผจก.

20 ก.ย. 2562

นายฐานเอก เสนามนตรี

ผ.บต.รักษาการแทน ผ.บต.

20 ก.ย. 2562

