



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่ 29 ม.ค. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (จุดที่ ๒)

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ฉช ๕๑๐๐๘/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัด ให้ทำการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.๓๐๙๕ บ้านบางหมู – บ้านเกาะดอน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น จึงมีความประสงค์ติดตั้งไฟฟ้าแสง-สว่างสาธารณะ ได้ดำเนินการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณ (จุดที่ ๒ ปากทางแยกบ่อขะยะหนามแดง) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน กฟภ.ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งให้โดยผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลงภายใน กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำขนาด ๑ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๒,๐๕๘.๓๙ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๘,๗๗๑.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท -ถ้วน)


๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผัง
แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๓๐๐๐๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คจ.-บต./๖41/2๕๖3

อนุมัติ



นายศาสกร วิชชาบุรณดำรง
ผจก.กฟส.บคจ.

29 ม.ค. 2563



นายฐานเอก / เสนามนตรี
ทส.บต.กฟส.บคจ.

29 ม.ค. 2563