



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่ 29 ม.ค. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (จุดที่ ๕)

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ฉช ๕๑๐๐๘/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

ตามท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท จ.เจริญทรัพย์อนันต์ จำกัด ให้ทำการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.๓๐๙๕ บ้านบางหมุ - บ้านเกาะดอน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น จึงมีความประสงค์ติดตั้งไฟฟ้าแสง -สว่างสาธารณะ ได้ดำเนินการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณ (จุดที่ ๕) หน้าบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน กฟภ.ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งให้โดยผู้ใช้ไฟยินดียอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A-B-C กฟภ.พาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศขนาด ๑๘๕SAC จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๖๕๐ เมตร) จุด B กฟภ.ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร และตอม่อ คอ.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา (แชนไลน์ต้นหม้อแปลง)
- แผนกหม้อแปลงภายใน จุด B กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำขนาด ๑ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๔๙,๓๖๒.๘๔ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) กำหนดยี่นราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๖๑,๘๑๒.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์