



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่

22 ก.ค. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสำรองฉุกเฉิน บริษัท กุลธร แมททีเรียลส์ แอนด์ คอนโทรล - จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามอนุมัติเลขที่ ก.๒ กบล.(บธ.) ๓๕๒๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติติดตั้งระบบจำหน่าย ๒๒ เควี กรณีฉุกเฉินเป็นการชั่วคราวของบริษัท กุลธร แมททีเรียลส์ แอนด์ คอนโทรล จำกัด กรณีระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี. ชำรุดนั้น กฟส.บ้านคลองเจ้าได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท กุลธร แมททีเรียลส์ แอนด์ คอนโทรล จำกัด เลขที่ ๑/๒ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รับไฟจากระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ของสถานีไฟฟ้า คลองขวาง ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖.๔ กิโลเมตร ปัจจุบันผู้ใช้ไฟ ใช้ไฟของ กฟภ.อยู่แล้ว โดยติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๑๑๕/๒๒ เควี. ขนาด ๔๐/๕๐ เอ็มวีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้รับแจ้งจากผู้ใช้ไฟฟ้าว่าระบบ ๑๑๕ เควี. ของบริษัทฯ ชำรุด ซีทีแรงสูงเฟส A ระเบิด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี. ชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการซ่อมระบบ ๑๑๕ เควี.เดิมแล้วเสร็จ โดยให้ทาง กฟส.บ้านคลองเจ้าสำรวจประมาณการในการดำเนินการทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เรียกเก็บกับทางบริษัทฯ ตามระเบียบของ กฟภ.

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายใน กฟภ.ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด และติดตั้งอุปกรณ์ต้นปลายสายแบบ DDE จำนวน ๑ ชุด และพาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที. แรงสูงขนาด ๓ เฟส ๓ สาย ขนาด ๓๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๗๒,๖๙๓.๐๑ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทหนึ่งสตางค์) กำหนดคืนราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๒๓,๘๒๑.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RL๒๑-A๐๔/๖๓๐๐๔๐ ตามอนุมัติเลขที่ ก.๒ กบล.(บธ.) ๓๕๒๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต/๓๕๓๑๗/๒๕๖๓

อนุมัติ

นายนิมิต มากมณี

ผ.ก.ป.รักษาการแทน ผจก.

22 ก.ค. 2563

นายฐานเอก เสนาณรงค์

ผ.บ.กฟส.บ.คลจ.

22 ก.ค. 2563