



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ - 3 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (จุดที่ ๑๐)

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ฉช ๕๑๐๐๘/๒๖๓๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้าได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัธยาพาณิชย์ ให้ทำการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ฉช.๓๐๑๔ บ้านนามแดง - บ้านคลองประเวศบุรีรัมย์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น จึงมีความประสงค์ติดตั้งไฟฟ้าแสง -สว่างสาธารณะ ได้ดำเนินการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณ (จุดที่ ๑๐ ริมถนน รพช.ฝั่งตำบลคลองอุดมชลจร) หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง - ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน กฟภ.ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งให้โดยผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเหล็กฉากทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด
- แผนกหม้อแปลงภายใน กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำขนาด ๑ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๒๕,๕๔๒.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสิบ - สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๑,๒๒๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์