



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ 24 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ม.๙
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ฉช ๗๓๘๐๓/๘๙ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลงภายนอก กฟภ.ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟภ.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร

- แผนกไฟสาธารณะ กฟภ.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร และติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒X๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๔ ชุด

- แผนกมิเตอร์ กฟภ. ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๑๕(๔๕) แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๙๗,๙๑๙.๓๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทสามสิบ - สามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๕๘,๒๐๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพัน - สองร้อยห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๓๐๐๖๑ จำนวน ๓ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๓๘๘๖๖/๒๕๖๓

อนุมัติ

นายฐานเอก เสนามนตรี
ผ.บต.รักษาการแทน ผจก.

นายฐานเอก เสนามนตรี
ผ.บต.กฟส.บ.คลจ.

24 ส.ค. 2563

24 ส.ค. 2563