



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ 13 พ.ย. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายปิยะพงษ์ แซ่จาง
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๐๗๑๖๔ ลว. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นายปิยะพงษ์ แซ่จาง เลขที่ ๙๐/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำข้ามถนน บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟภ.ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร และตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒,๒ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕AW ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๘,๘๐๔.๓๖ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่บาทสามสิบหกสตางค์) กำหนดคืนราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๐,๓๐๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๓๐๐๘๗ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ที่ บ.คลจ.-บต./๓๖๓๕๑/๒๕๖๓

อนุมัติ

นายนิมิต มากมณี
ผ.กป.รักษาการแทน ผจก.

นายฐานเอก เสนามนตรี
ผ.บต.กฟส.บ.คลจ.

13 พ.ย. 2563