



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่

26 มี.ค. 2564

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไผ่สาธารณะ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๓๙๒๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

ตามที่สำนักงานทางแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท อาคเนย์ทราฟฟิค จำกัด ให้ทำงานโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ศาลาแดง - บางนกนก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑+๕๗๐ - กม.๓+๑๐๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น จึงมีความประสงค์ติดตั้งไฟฟ้าแสง - สว่างสาธารณะ ได้ดำเนินการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน กฟภ.ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งให้โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เรียกเก็บจากทางบริษัท อาคเนย์ทราฟฟิค จำกัด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเหล็กฉากทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด และรื้อถอนชุดคอน คอร. แขนงสเปเซอร์ จำนวน ๑ ชุด
- แผนกหม้อแปลงภายใน กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำขนาด ๑ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๕๒,๐๐๔.๘๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๓,๕๓๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผัง
แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๔๐๐๓๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คสจ.-บต./๖๘๖/๒๕๖๔

อนุมัติ



นายนิมิต มากมณี
ผ.กป.รักษาการแทน ผจก.

26 มี.ค. 2564



นายฐานอง เสียมมนตรี
ผ.บต.กฟส.บจ.

26 มี.ค. 2564