



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่ 15 มี.ค. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท ทริลเลียน มอเตอร์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ 120001038263 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอ
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มี
รายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท ทริลเลียน มอเตอร์ จำกัด เลขที่ 383/1 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอให้ กฟส.ย้ายเสาแรงสูงบริเวณหน้าทางเข้าบริษัท จำนวน 1 ต้น ที่กีด
ขวางทาง เข้า - ออก บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเปรง อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทาง
บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

2) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก กฟส.ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร และตอม่อ คอร.ขนาด 0.36*0.36*4.50
เมตร จำนวน 1,5 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา (ย้ายจุดปักเสา) (STUB GUY 4 ต้น) และรื้อถอนเสา คอร.
ขนาด 12.20 เมตร และตอม่อ คอร.ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร จำนวน 1,1 ต้น (ส่งคืนคลัง)

3) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 177,578.11 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด -
บาทสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยืมราคา 90 วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน 38,942.00 บาท (สามหมื่น
แปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว.

(นายฐานเอก เสนามนตรี)

ผบ.ต.กฟส.บ.คลจ.

15 มี.ค. 2563

ผบ.ต.,ผบ.กป.,ผบ.บง.

ที่ บคจ.(บต.) ๕๙๒/๒๕๖๔

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

นายนิมิต มากมณี

ผบ.กป.รักษาการแทน ผจก.

15 มี.ค. 2563