



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๔ วันที่ 23 ธ.ค. 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะกรมทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) จุดที่ ๒
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ คค ๐๗๒๑/๑๐๑๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้าได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

ตามที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ทาซ่า อินดัสเทรียล จำกัด ให้ทำงานโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย ฉช.๓๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๔-บ้านคลองเจ้า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น จึงมีความประสงค์ติดตั้งไฟฟ้าแสง-สว่างสาธารณะได้ดำเนินการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณ (จุดที่ ๒ สามแยกก่อนแยกไปวัดวีโรชิต) หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน กฟภ.ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งให้โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เรียกเก็บจากทางบริษัท ทาซ่า อินดัสเทรียล จำกัด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลงภายใน กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำขนาด ๑ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๔๕,๑๑๙.๑๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) กำหนดคืนราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๒,๒๕๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผัง
แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๔๐๐๓๐ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คสจ.-บต./

อนุมัติ



นายนิมิต มากมณี
ทผ.กป.รักษาการแทน ผจก.

23 มี.ค. 2564



นายฐานเอก เสนามนต์
ทผ.บต.กฟส.บจ.

23 มี.ค. 2564