



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (บ้าน -
บางหมู - บ้านเกาะดอน)
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ฉข ๕๑๐๒๑/๑๖๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้าได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ทำการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ฉข.๓๐๙๕ บ้านบางหมู - บ้านเกาะดอน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น จึงมีความประสงค์ติดตั้งไฟฟ้าแสง -สว่างสาธารณะ ได้ดำเนินการขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหลังวัดบางปลาน้ำหนูที่ ๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน กฟภ.ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งให้โดยผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลงภายใน กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำขนาด ๑ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๔๔,๒๕๕.๖๑ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบเอ็ด - สิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๑,๖๘๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหก - ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- ๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง**
ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผัง
แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๔๐๐๕๐ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./ ๑๐๐๒ 12565

อนุมัติ



(นายวิรัชชัย นวมดี)

ผชน.9 กบษ.(ก.2)รักษาการแทน ผจก.กฟผ.บคจ.

30 เม.ย. 2564



นายฐานเอต เสนามนตรี

ทผ.บต.กฟผ.บคจ.

30 เม.ย. 2564