



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บคจ. ถึง ผจก.กฟส.บคจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท เอกธิดา จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บคจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๔๔๒๖ ลว. ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท เอกธิดา จำกัด เลขที่ ๒๘/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง บ้านจัดสรร โครงการบ้านเอกศิริ ประกอบด้วย บ้านทาวเฮ้าส์ จำนวน ๓๖ ยูนิต บริเวณ หมู่ที่ ๑ ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการขอให้ประเมินโหลดบ้านเดี่ยว ยูนิตละ ๑๕ แอมป์ ๑ เฟส โดยทางผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสาคร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น ปีกเสาต่อม่อคร.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- แผนกแรงต่ำภายนอก ปีกเสาคร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น ปีกเสาต่อม่อคร.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๒๖๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์หัวเสา

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๓๔,๕๔๕.๔๙ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบเก้า - สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๖๗,๐๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าบาทถ้วน)

๔) ผูกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผัง
แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๔๐๐๔๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./ ๙๖๐/๒๕๖๔ ✓

อนุมัติ



(นายวุฒิชัย นามดี)

ผชน.9 กบช.(ก.2)รักษาการแทน ผจก.กฟส.บคจ.

28 เม.ย. 2564



นายวุฒิชัย นามดี

28 เม.ย. 2564