



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บคจ.

ถึง ผจก.กฟส.บคจ.

เลขที่

วันที่ 18 ต.ค. 2564

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บคจ.

ตามคำร้องเลขที่ 120001122510 ลว. 14 ตุลาคม 2564 ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 5-6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการมีนาคมมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 3 เฟส 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าคือ นายชัยภัทร วิริยะรักษสันติ เลขทะเบียน วฟก.1153

2) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ปักเสา คอ.ขนาด 14 เมตร และต่อม่อ คอ.ขนาด 0.35*0.35*5.50 เมตร จำนวน 2,2 ต้น (ย้ายเสา) พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และรื้อถอนเสา คอ.ขนาด 14 เมตร และต่อม่อ คอ.ขนาด 0.35*0.35*5.50 เมตร จำนวน 2,2 ต้น (ย้ายเสา) พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา

- แผนกแรงสูงภายใน กฟภ.ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยกแบบท้าวแขน จำนวน 1 ชุด แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลง ขนาด 3 เฟส 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเอง

- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำ ขนาด 3 เฟส 30(100) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 153,183.99 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม - บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) กำหนดยืมราคา 90 วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน 37,775.00 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD33-015/640127 จำนวน 1 แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ที่ บคจ.-บต. ๒๖๒๙/๒๕๖๔

อนุมัติ

นายขวัญชัย นวมดี

ผจก.กฟส.บคจ.
18 ต.ค. 2564

นายฐานุชก เสนามนตรี

ผบ.บต.กฟส.บคจ.

18 ต.ค. 2564