



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บคจ.

ถึง ผจก.กฟส.บคจ.

เลขที่

วันที่

18 ต.ค. 2564

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า มีสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

เรียน ผจก.กฟส.บคจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001110092 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านเลขที่ 5/3 ม.7 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด E100.990727 N13.758171

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ใน หัว ข้อที่ 1.3 โดย ให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 มีสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ บ้านเลขที่ 5/3 ม.7 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเตอร์ 8 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 0.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม...1...หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดเป็นแสงสว่างโหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน.....สะดวก.....คิดค่าแรงกรณี.....2.....

3) ข้อพิจารณา

ผบต.พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ มีสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวนต้น เสาต่อม่อ ขนาด.....เมตร
จำนวน.....ต้น พาดสายอลูมิเนียม SAC ขนาด..-ด.ม.ม.ระยะทาง - เมตร

1.2 แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด - เควีเอ.
จำนวน.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

1.3 แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวนต้น เสาต่อม่อ ขนาด.....0.25*0.25*4.50....เมตร
จำนวน.....ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น
ระยะทาง 20 เมตร

เงินลงทุน ในการดำเนินการดังกล่าว กฟผ.ลงทุนจากงบโครงการ เป็นเงิน 7,307.51 บาท
หมายเลขงาน WBS C-64-H-BKCCM.0091.01.1

โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	7,307.51	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>7,307.51</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายฐานเอก เสนามนตรี)

ผ.บ.ต.กฟส.บคจ.

18 ต.ค. 2564

ผ.บ.ต.,ผ.ก.บ.,ผ.บ.ง.

ที่ บคจ.(บต.)/๒๖๔๘/๖๖๖

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.



(นายชัยชัย นวมดี)

ผ.ก.กฟส.บคจ.

18 ต.ค. 2564