



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สบส.ศบค.คสจ.

ถึง ผจก.ศบค.คสจ.

เลขที่ ก.2 ศบค.คสจ.สบส.

วันที่ 29 มี.ค. 2566

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลอง บริษัท อาร์เธอร์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด

เรียน ผจก.ศบค.คสจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001285098 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อถาวร บริเวณ ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.77656 100.945388 โทร.0839274166

2) รายละเอียด

2.1 บริษัท อาร์เธอร์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ บริเวณ ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟผ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเตอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 7.4 กม.

2.2 มีความประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้า และดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการเอง

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

สบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตให้ บริษัท อาร์เธอร์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก 03.1

- ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.30x0.30x4.5 เมตร จำนวน 11,11 ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 360 เมตร

1.2 แผนกก่อสร้างแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุด BA จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน

2.1 เงินลงทุน ที่ กฟภ. ลงทุน (03.1) โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- แผนก่อสร้างแรงสูงภายนอก 212,873.85 บาท

2.2 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า (03.1 , 02.2) โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- แผนก่อสร้างแรงสูงภายนอก 212,873.84 บาท

- แผนก่อสร้างแรงสูงภายใน 16,062.40 บาท

- ค่าบริการHotline 10,000.00 บาท

- ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน 2,000.00 บาท

- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์ 4,200.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 18,196.85 บาท

ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 278,151.81 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

๗๕

(นายวสุธา ยอดเจริญ)

หล.บส.ศบค.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สพส.)/253/25๖๖

(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.

เรียน ผจก.กฟส.คลจ.

ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สพส.)/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง หส.กส.
ดำเนินการต่อไป

(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.