



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สบส.ศบค.คลจ.

ถึง ผจก.ศบค.คลจ.

เลขที่

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสุรศักดิ์ วงศ์จินดา

เรียน ผจก.ศบค.คลจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001302206 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 12/1 ม.8 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.716461 100.99142 เบอร์โทร 0896746238, 0831874398 เดิมรับไฟริมคลอง

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายสุรศักดิ์ วงศ์จินดา บ้านเลขที่ 12/1 ม.8 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา ฟีดเดอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 14 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

สบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายสุรศักดิ์ วงศ์จินดา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอคูมิเนี่ยมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 120 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5,5 ต้น

เงินลงทุน WBS : C-66-H-BKCSR.0076.01.1

2.1 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

101,553.00 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

101,553.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายวสุธา ยอดเจริญ)

ทส.บส.ศบค.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สบส.)/422/2566



(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.

เรียน ผจก.กฟส.คลจ.

ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สบส.)/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง ทส.กส.

ดำเนินการต่อไป



(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.