



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สบส.ศบค.คลจ. ถึง ผจก.ศบค.คลจ.
เลขที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สบส.) วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวกัญจน์รัตน์ บุญเกิดทรัพย์สิน
เรียน ผจก.ศบค.คลจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอย้ายเขตเลขที่ 120001274452 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใหม่ บริเวณ บ้านเลขที่ 36 ม.17 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.806012 100.96137 เบอร์โทร 0819082756

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวกัญจน์รัตน์ บุญเกิดทรัพย์สิน บ้านเลขที่ 36 ม.17 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 7.4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

สบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวกัญจน์รัตน์ บุญเกิดทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกแรงต่ำภายนอก ระยะทาง 140 เมตรแรก (01.1)

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- ปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร และต่อหม้อ ขนาด 0.25x0.25x3.50 เมตร จำนวน 4,4 ต้น

1.2 แผนกแรงต่ำภายนอก ระยะทางส่วนเกิน 140 เมตร (03.1)

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 200 เมตร
- ปักเสา คอ. ขนาด 8 เมตร และต่อหม้อ ขนาด 0.25x0.25x3.50 เมตร จำนวน 5,5 ต้น

เงินลงทุน

2.1 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน C-66-H-BKCSR.0055.01.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ระยะทาง 140 เมตรแรก (100%)	79,148.37	บาท
- ระยะทางส่วนเกิน 140 เมตร (50%)	55,644.57	บาท
- กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	134,792.94	บาท

2.2 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ไฟฟ้า C-66-H-BKCSR.0055.03.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- ระยะทาง 140 เมตรแรก	-	บาท
- ระยะทางส่วนเกิน 140 เมตร (50%)	55,644.56	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,895.12	บาท
ผู้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,539.68	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

ก ร
(นายวสุธา ยอดเจริญ)

อส.บส.ศบค.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สพส.)/426/2566



(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.

เรียน ผจก.กฟส.คลจ.

ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สพส.)/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง หส.กส.

ดำเนินการต่อไป



(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.