



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสมควร กิตยารักษ์
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก. (ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอย้ายเขตเลขที่ 120001388835 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สถานที่ใช้ไฟ บ้านเลขที่ ม.8 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.73622935 , 101.03724734 เบอร์โทร 0877444688

2) รายละเอียด

2.1 นายสมควร กิตยารักษ์ บ้านเลขที่ ม.8 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 1 ฟีดเดอร์ 8 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 1.8 กม.

2.2 มีความประสงค์ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางจงกล อากกล้า เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (02.1)


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 10 เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (เมนสายคา) ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 40 เมตร
- ปีกเสา คอร ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2 , 2 ต้น

เงินลงทุน

2.1 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0035.02.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	46,740.05 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,271.80 บาท
ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,011.85 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คสจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คสจ.(บส.)/ 3๗๕ | ๕๖๖๔



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คสจ.

▲ - สถานีใช้ไฟ ม.8 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา

รายละเอียดงาน

৭৩ A - B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 10 เมตร

- บั๊กเส้า คอห ขนาด 9 เมตร และตะม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2,2 ต้น

จุด B - C

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เมนสายคา)

ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 40 เมตร

กฟส.คลองเจ้า

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน	หน่วย
	มาทอนกริด B โอห์ม	2	ชิ้น
	มาทอนกริด มาทอนกริด 0.25x0.25x4.50	2	ชิ้น
	มาทอนกริด/โพเทน	1	ชิ้น
-----	มาทอนกริด 115 KV ชนิด	1	ชิ้น
-----	มาทอนกริด 22.35 KV ชนิด	1	ชิ้น
	มาทอนกริด ชนิด 2SAW 2SAW(มาทอนกริด)	10	AD
→	มาทอนกริด	1	ชิ้น
⏏	มาทอนกริด LT	1	ชิ้น
	มาทอนกริด LT	1	ชิ้น
	Disconnecting Switch	1	ชิ้น
	Load Break SF6	1	ชิ้น
	Load Break	1	ชิ้น
	Dropout Fuse	1	ชิ้น
△	มาทอนกริด เกล็ด	1	ชิ้น
	Capacitor	1	ชิ้น
	Resistor	1	ชิ้น

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Esri PEA Generate TitleBox

▶ ឧបាយកល ពិសោធន៍

C-67-HBKSR.0035.02.1

ผู้ว่าราชการ

ໂທລະຄົມ _____

ถูกหมายด้วยแบบ

พิมพ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

แบบบัญชีที่ _____

日期: _____ 星期: _____

มาตราส่วน 1:1,000

WJW/WRP/BD33-015/070095

*

KMA OF 1.8mm.