

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-


วิธีดำเนินการ

- 3.1 แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก
- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ. 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง
- 3.2 แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก
- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ. 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง
- 3.3 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 120 เมตร
- 3.4 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 120 เมตร

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0037.01.1

3.5 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้	
แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	3,782.00 บาท
แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	279,457.52 บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	2,589.00 บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	45,796.95 บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	331,625.47 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/๒๒๐/๑๒๖๔



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๔ มีค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลอง.

ถึง กฟส.คลอง.

เลขที่

วันที่ - 4 มิ.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางปราณี ทองดี

เรียน ผจก.กฟส.คลอง. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001405487 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 34/1 ม.3 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.700678 ,100.967072 เบอร์โทร 0819452475

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางปราณี ทองดี บ้านเลขที่ 34/1 ม.3 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใดๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เครี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 14.5 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางปราณี ทองดี เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

