



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายประหัต กอบสมบัติ
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล) ๐๔

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001394889 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สถานที่ใช้ไฟ บ้านเลขที่ 7/14 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.775232 ,100.969525 เบอร์โทร 0993619263

2) รายละเอียด

2.1 นายประหัต กอบสมบัติ บ้านเลขที่ 7/14 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เคร. จากสถานีคลองขวาง 2 พิดเตอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3.1 กม.

2.2 มีความประสงค์ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายประหัต กอบสมบัติ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (02.1)


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 10 เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (เมนสายคา) ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 40 เมตร
- ปักเสา คอรั ขนาด 9 เมตร และต่อม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2 ,2 ต้น

เงินลงทุน

2.1 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0038.02.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	45,233.03	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,166.31	บาท
ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,399.34	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

พ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/A36/25๖๕



(นายชาวลิต โตเจริญ)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คลจ.

