



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ **16 พ.ค. 2567**

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางกนกพร เจริญข้า

เรียน ผวก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล) 

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001429064 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 46/2 ม.1 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.76123212 ,100.9783889 เบอร์โทร 0926196197

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผวก.กฟพ.สาขามิอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางกนกพร เจริญข้า บ้านเลขที่ 46/2 ม.1 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีดึงขวาง 2 ฟีดเตอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางกนกพร เจริญข้า เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายลูมึนเทียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2 ,2 ต้น


ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0116.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 30,205.12 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,205.12 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1134 | 2564



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔

พระยาสุรสีห์

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.092-6196197

รายละเอียดงาน

ଉତ୍ତର A - B

- พาดสายอุโมงค์ใยแก้วเบอร์ 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- บล็อก คอนกรีต ขนาด 9 เมตร และตะกั่ว ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2, 2 ตัน



สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาหมอนเหล็ก 9 เมตร	2 คัน
□	เสาหมอน คอนกรีต 9.25x0.25 x4.50	2 คัน
□	เสาตีคอนกรีตแบบ.....	คัน
□	สายแรงสูง 115 KV ชนิด.....	ม.
□	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด.....	ม.
□	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	20 ม.
→	ขบวน.....	ชุด
□	สายฟ้า L.T.	1 ชุด
□	สายต่อพื้น L.T.	1 ชุด
□	Disconnecting Switch	ชุด
□	Load Break SF6	ชุด
□	Load Break	ชุด
□	Dropout Fuse	ชุด
□	พัดลมใบ.....ใบ	เครื่อง
□	Capacitor	ชุด
□	Recloser	ชุด

ผู้เขียน <u>นางสาวกนกกร ชื่นมณี</u>	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <u>Earth PEA Generate TitleBox</u> <นางกนกกร เชื้อช้าง> C-67-H-BKCSR0118.0.1	ใช้แบบแปลน	-
ผู้ตรวจ <u>นางสาวกนกกร ชื่นมณี</u>		ถูกแทนด้วยแบบ	
วิศวกร <u>นางสาวกนกกร เชื้อมณี</u>		พิมพ์ที่บริเวณที่	12 พฤษภาคม 2567
หัวหน้าแผนก <u>นางสาวกนกกร ชื่นมณี</u>		ฉบับที่	001
ผู้ช่วยกรรมการกองช่าง		08 เดือน	พฤษภาคม
ผู้ช่วยการตรวจพิมพ์		ภาคส่วน	1.000
รองผู้ว่าการ	ผู้ว่าการ	แบบแปลนที่	RD33-015670/116
		วันที่	1 ของจำนวน 1