



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ 16 พ.ค. 2567

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายวิโรจน์ ทองสิงห์คลี

เรียน

ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ส) ๑

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001427360 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 13 ม.1 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.76123212 ,100.9783889 เบอร์โทร 0850844607

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามี อำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายวิโรจน์ ทองสิงห์คลี บ้านเลขที่ 13 ม.1 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลิงขวาง 2 ฟีดเตอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 2.2 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายวิโรจน์ ทองสิงห์คลี เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2,2 ต้น


ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0115.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 35,614.67 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,614.67 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 1135 | 2564



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.


๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร.085-0844607

รายละเอียดงาน

- บักเส้า คอว ขนาด 9 เมตร และคตม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2, 2 ต้น

กฟส.บ้านคลองเจ้า (M)



สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	ภาคกราวด์ 9 เมตร	2 ชิ้น
	ภาคต่อ คอนกรีต 0.25x0.25x4.50	2 ชิ้น
	ภาคติดต่อไฟเบอร์	ชิ้น
	สายแรงดัน 115 kV ชนิด	1 ชิ้น
	สายแรงดัน 22.33 kV ชนิด	1 ชิ้น
	สายแรงดัน ชนิด 95AW	20 ชิ้น
	สายดิน	ชุด
	สายฟ้า - L.T.	1 ชุด
	สายต่อลงดิน L.T.	1 ชุด
	Disconnecting Switch	ชุด
	Load Break SF6	ชุด
	Load Break	ชุด
	Dropout Fuse	ชุด
	ฟลิตเตอร์	เครื่อง
	Capacitor	ชุด
	Recloser	ชุด

ผู้ยื่นขอ: กองสวัสดิการสังคม ผู้พิจารณา: กองสวัสดิการสังคม โครงการ: กองสวัสดิการสังคม ตัวบ่งชี้: กองสวัสดิการสังคม ผู้ดำเนินการ: กองสวัสดิการสังคม ผู้ควบคุมการดำเนินงาน: กองสวัสดิการสังคม	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Erath PEA Generate TitleBox - นายวิชาญ ทองสิงห์ศรี C-67-BKCSR.0115.01	ใจความแบบ ถูกแบบด้วยแบบ วันที่ยื่นขึ้น 13 พฤษภาคม 2567 แผนแบบวันที่ ปีที่ 1367 มาตราส่วน 1:1,000
รองผู้ว่าการ	ผู้ว่าการ	แบบเลขที่ RD33-016870115 แผนที่ 1 ของจำนวน 1