



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(จ)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001400029 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สถานีใช้ไฟ บ้านเลขที่ ม.15 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.790520 ,101.001163

2) รายละเอียด

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต บ้านเลขที่ ม.15 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไประบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พิคเตอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 5 กม.

2.2 มีความประสงค์ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นานงจกล อาจกล้า เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (02.1)


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 375 เมตร
- ปักเสา คอรั ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 11 ,11 ต้น

เงินลงทุน

2.1 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0032.02.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	239,791.82 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	16,785.43 บาท
ผู้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	256,577.25 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ผผ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 342/2567



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.



หมายเหตุ

- สถานีใช้ไฟ ม.15 ต.คลองนครเนื่องเขต

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดงาน

- พาดสายลุมินีแบบหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 375 เมตร

- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และค่อม ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 11, 11 ต้น

กฟส.คลองเจ้า

13.790520,101.001163

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาถนนวัด 9 เมตร	11 ต้น
□	เสาขอมือ คอถนนวัด 0.25x0.25x4.50	11 ต้น
□	เสาติดโคมไฟถนน	ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ต้น
—	สายแรงกลาง 22.5 KV ชนิด	ต้น
///	สายแรงต่ำ ชนิด 35KV	375 ต้น
→	หมวก LT	2 ต้น
⇄	สวิตช์ LT	1 ต้น
⏏	สายต่อพื้น LT	1 ต้น
⏏	Disconnecting Switch	ต้น
⏏	Load Break SF6	ต้น
⏏	Load Break	ต้น
⏏	Dropout Fuse	ต้น
△	หม้อแปลง	เครื่อง
+	Capacitor	ต้น
⏏	Reclamer	ต้น

ผู้เขียน : นางสาวกนก ธีรมณี

ผู้สำรวจ : นายพิษณุ ขาวประสิทธิ์

วิศวกร : นางสาวกนก ธีรมณี

หัวหน้าแผนก : นายสมชาย ธีรมณี

ผู้อำนวยการกองฯ :

ผู้อำนวยการเขต :

รวมผู้รับทราบ :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Enrith PEA Generate TitleBox

<อบต.คลองนครเนื่องเขต>

C-67-H-KCSR.0032.02.1

ใช้แทนแบบ :

ถูกแทนด้วยแบบ :

วันที่แก้ไขวันที่ 25.07

แก้ไขวันที่ :

มีมติเป็น : เมตร

มาตรฐาน : 12.000

แบบเลขที่ : P033-015670552

แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

ผู้รับทราบ :