



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.
เลขที่ ถึง กฟส.คลจ.
เรื่อง วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖
เรียน ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวไฟ เหมะไฟบูลย์
ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001390888 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 129/2 ม.7 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด
13.71095 ,100.92370 เบอร์โทรศัพท์ 0898962826

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน
ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟารับงบจำนวนน้ำย่างสูง และระบบจำหน่ายแรงดัน ตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงดันเทือกดิน(ระบบจำหน่ายแรงดัน,ก่อสร้าง/
ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตาม(ถ้ามี),ห้องแปลง(ถ้ามี)) ในทั้งข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขาเมือง
ฉะเชิงเทรา/สำนักงานนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟก.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)
สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟก.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวไฟ เหมะไฟบูลย์ บ้านเลขที่ 129/2 ม.7 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟก. รับไฟระบบ 22 เครื่. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 พิดเตอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ 21.3 กม.

2.2 มีรายภูมิศาสตร์รวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เพลส
15(45) แอมป์ โอลด์ครัวมังส์สัน ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน _____ ลักษณะ _____ คิดค่าแรงกรณี _____

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวไฟ เหมะไฟบูลย์ เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ เท็บควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกอื่นสร้างแรงดึงภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมทุบอนุวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปักเสา คอร์ ขนาด 9 เมตร และหตุ่นอ่อน ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.5$ เมตร จำนวน 1,1 ตัน

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0027.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกอื่นสร้างแรงดึงภายนอก	18,912.85	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,912.85	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายสรรษ์ บัวลังกา)

ผพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/338/๒๙๖

(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๕ ก.พ. ๒๕๖

