



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวรัฐญา รัตนกังวาล

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001398989 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 68/2 ม.9 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.68867 ,100.887831 เบอร์โทร 0896941865

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวรัฐญา รัตนกังวาล บ้านเลขที่ 68/2 ม.9 ต.คลองประจ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 3 (ชั่วคราว) ฟีดเดอร์ 3 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 13.2 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวรัฐญา รัตนกังวาล เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอรัล ขนาด 9 เมตร และต่อม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1 ,1 ตัน

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0029.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

11,294.27 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

11,294.27 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/335/95๖7



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๗



M2.2

12.2

M2.2

13.688967,100.887831

9 (IN)
R.4 SP (IN)

12.2

3-185SAC

M2.2

12.2

ทพส.คลองเจ้า

หมายเหตุ

- สถานีไฟฟ้า 68/2 ม.9 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.089-6941865

รายละเอียดงาน

- บักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และต่อมือ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1 ,1 ต้น

3-P.185
180 KVA

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาตอม่อ 9 เมตร	1 ต้น
□	เสาตอม่อ คอขนาด 0.25x0.25x4.50	1 ต้น
⬢	เสาตัดโค่นไฟถนน	ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด	ม.
→	สายบอก	พม
⬇	ดินดำ	พม
⬇	สายต่อลงดิน	พม
⬇	Disconnecting Switch	พม
⬇	Load Break SFS	พม
⬇	Load Break	พม
⬇	Dropout Fuse	พม
⬇	ฟลัดเบส	กิโล
⬇	Capacitor	พม
⬇	Reclower	พม

ผู้เขียน : วิศวกรชำนาญพิเศษ ผู้สำรวจ : วิศวกรชำนาญพิเศษ หัวหน้าแผนก : วิศวกร ผู้ดำเนินการออกแบบ : ผู้ดำเนินการก่อสร้าง : ระบุผู้รับทราบ :	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA Generate TitleBox <นางสาววิภา รัตนวิภา> C-67-448KCSR.0028.01.1 ผู้รับทราบ :	ใ้พิมพ์แบบ : ฐานแบบฉบับ : วันที่แก้ไข : 6 กุมภาพันธ์ 2567 แก้ไขครั้งที่ : 001 มาตรฐาน : 1.1.000 แบบเลขที่ : RD33-015RD70028 แผ่นที่ : 1 ของจำนวน 1 แผ่น
--	--	--