



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001397379 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สถานีที่ใช้ไฟ บ้านเลขที่ ม.7 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.70882 ,100.96825 เบอร์โทร 0860322770

2) รายละเอียด

2.1 บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด บ้านเลขที่ ม.7 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 พิดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีนี้ระยะทางประมาณ 15.7 กม.

2.2 มีความประสงค์ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางจงกล อาจกล้า เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (02.1)


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 220 เมตร
- ปักเสา คอรั ขนาด 9 เมตร และดอมือ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 4 ,4 ต้น

เงินลงทุน

2.1 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0031.02.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	91,420.59 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	6,399.44 บาท
ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	97,820.03 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัญย์ บัวลังกา)
ทพ.บส.กฟส.คสจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คสจ.(บส.)/349 | ๕๖๖1



(นายสรรัญย์ บัวลังกา)
ทพ.บส.รักษาการแทน ผจก.กฟส.คสจ.

