



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ 21 มิ.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายฉลองชัย เจริญสุข

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001440744 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 10/2 ม.1 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.76162132, 100.9793414 เบอร์โทร 0645560249

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามี อำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟฟ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟฟ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายฉลองชัย เจริญสุข บ้านเลขที่ 10/2 ม.1 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ ในโครงการใด ๆ ของ กฟฟ. รับไฟระบบ 22 เครี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีระยะทาง ประมาณ 2.1 กม.

2.2 มีราษฎรออาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายฉลองชัย เจริญสุข เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.5$ เมตร จำนวน 2,2 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0136.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

_____ 35,705.47 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

_____ 35,705.47 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรั้มย์ บัวลังกา)

ผ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1502/2564



นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คลจ.

๒๑ มิย. ๒๕๖๔

๑.๑๖.๒๓.๔๕ โทร.064-5560249

รายละเอียดงาน

90 A-B

- พาดสายลวดมัลลีนยาวทั้งหมด ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

- ปีกเสา คสล ขนาด 9 เมตร และค่อม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 2,2 ต้น



สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	สายทองแดง 9 เมตร	2 ชิ้น
	สายทองแดง ขนาด 0.25x0.25x4.50	2 ชิ้น
	สายไฟฟ้าภายใน	2 ชิ้น
	สายทองแดง 115 KV ชนิด	2 ชิ้น
	สายทองแดง 22.5V KV ชนิด	2 ชิ้น
	สายทองแดง ชนิด 85AW	20 ชิ้น
	สายทองแดง	2 ชิ้น
	สายทองแดง 5.T	1 ชิ้น
	สายทองแดง 1.T	1 ชิ้น
	Disconnecting Switch	2 ชิ้น
	Low Break SPS	2 ชิ้น
	Low Break	2 ชิ้น
	Dropout Fuse	2 ชิ้น
	สายทองแดง 4.5KV	4.5KV
	Capacitor	2 ชิ้น
	Powerbox	2 ชิ้น

ผู้ซื้อ.....	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA Generate TitleBox 4/นางสาวละออง เทวีบุตร C-67-44BKCSR.0136.01	เลขที่.....
ผู้ขาย.....		ถูกขายด้วยแบบ.....
วิศวกร.....		ฉบับที่..... 18 มิถุนายน 2567
เจ้าพนักงาน.....		ฉบับที่.....
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....		ฉบับที่.....
ผู้รับราชการประจำ.....		ราคา..... 1,100
ลงชื่อ.....	ผู้ว่าราชการ.....	แบบที่..... R033-015072138
		ฉบับที่..... 1 ของจำนวน..... 5