



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.) 2962/2564

วันที่ 15 พ.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางกรทอง ชีเต็ง

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001498429 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 10/3 ม.10 ต.คลองปรัง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.78227291 , 100.98240279 เบอร์โทร 0993029452 , 0876060276

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางกรทอง ชีเต็ง บ้านเลขที่ 10/3 ม.10 ต.คลองปรัง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พิดเตอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 7.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางกรทอง ชีเต็ง เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

4. วิธีดำเนินการ

4.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- บักเสาคอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 2, 2 ต้น

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0251.01.1

4.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

30,334.44 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

30,334.44 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายพัฒน ลายประดิษฐ์)

พงษ.7 รักษาการแทน ผอ.บส.

อนุมัติตามเสนอ

(นายชัยชัย นวมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.



หมายเหตุ

- สถานที่ใช้ไฟ 10/3 ม.10 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
- จ.ฉะเชิงเทรา โทร.099-3029452 , 087-6060276 (ผู้ประสานงาน)

รายละเอียดงาน จุด A - B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- บีกเสา คอว ขนาด 9 เมตร และคอมมิ่ง ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 2, 2 ต้น



สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาตอมมิ่ง 8 เมตร	1 ต้น
□	เสาตอมมิ่ง คอว 0.25x0.25x4.50	1 ต้น
⌵	สายลึงค์ไฟถนน	1 ต้น
—	สายแรงดัน 115 KV ชนิด	1 เส้น
—	สายแรงดัน 22.5 KV ชนิด	1 เส้น
—	สายแรงดัน ชนิด 95AW	20 เมตร
—	สายดิน	1 เส้น
—	สายดิน L.T.	1 เส้น
—	สายดิน N.T.	1 เส้น
—	Disconnecting Switch	1 ตัว
—	Load Break SF6	1 ตัว
—	Load Break	1 ตัว
—	Onpost Fuse	1 ตัว
—	หม้อแปลง	1 ตัว
—	Capacitor	1 ตัว
—	Flackover	1 ตัว

ผู้ส่งมอบ งานวิศวกรรมไฟฟ้า		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค East PE General TSB	โฟตอนแบบ
ผู้รับมอบ งานวิศวกรรมไฟฟ้า			ชุดแบบค่าออกแบบ
วิศวกร ...			พิมพ์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567
ตำแหน่งงาน ...			พิมพ์ที่ ...
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	นางสาวทอง ชื่นดี	C-67-4-BK5R.0251.01.1	พิมพ์ที่ ...
ผู้ดำเนินการตรวจสอบ	นางสาวทอง ชื่นดี	C-67-4-BK5R.0251.01.1	พิมพ์ที่ ...
เลขผู้รับมอบ	ผู้รับมอบ	ผู้รับมอบ	พิมพ์ที่ ...

ค่าแพรง