



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(ผบส.)3056 | 5667 วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลอง บริษัท โกรเวอร์ รีฟลับบลิค (ประเทศไทย) จำกัด
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ส.)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001496052 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2567 บริษัท โกรเวอร์ รีฟลับบลิค (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณ 88 ม.12 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.8164928, 100.9384808

2) รายละเอียด

2.1 บริษัท โกรเวอร์ รีฟลับบลิค (ประเทศไทย) จำกัด บริเวณ 88 ม.12 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟผ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 3 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.

2.2 มีความประสงค์จะขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ระบบ 3 เฟส ขนาด 2,500 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตให้ บริษัท โกรเวอร์ รีฟลับบลิค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

4) วิธีดำเนินการ

4.1 แผนก่อสร้างแรงสูงภายนอก 03.1

- ปักเสา คอร. ขนาด 12.2 เมตร และต่อม่อ ขนาด 0.36x0.36x4.5 เมตร จำนวน 1,1 ต้น

4.2 แผนก่อสร้างแรงสูงภายใน 02.2

- ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร และต่อม่อ ขนาด 0.30x0.30x4.5 เมตร จำนวน 1,1 ต้น
- ติดตั้งชุด BA จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน


5.1 เงินลงทุน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก เป็นเงิน 14,011.69 บาท
- ค่าก่อสร้างมิเตอร์ เป็นเงิน 129,174.00 บาท
- รวมเป็นเงิน 143,186.00 บาท

5.2 เงินลงทุน ที่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	14,011.70	บาท
- ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน BA	เป็นเงิน	29,525.85	บาท
- ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน MT	เป็นเงิน	55,314.83	บาท
- ค่าสมทบก่อสร้าง	เป็นเงิน	250,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	เป็นเงิน	20,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
- ค่าฮอตไลน์	เป็นเงิน	51,649.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	29,575.10	บาท
รวมเป็นเงิน		452,076.47	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนะ สายประดิษฐ์)

พชง.7 รักษาการแทน ทพ.บส.กฟส.คลจ.


- อนุมัติตามเสนอ



(นายวิรัช นวมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.

สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า
บริษัท โกรเวอร์ ฟิล์มบิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
88 น.12,ต.ศาลาแดง
อ.ปทุมธานี,ร.ว.จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.0990149206

[illegible]

ผู้จัดทำ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณอุบล	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ชื่อหน่วยงาน :
ผู้ทำเรื่อง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณอุบล	Form PEA Generate TitleBox	บุคลากรในหน่วยงาน :
ตรวจสอบ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณอุบล	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สาขา กทม. 10000	วันที่เริ่มใช้ : 28 พฤศจิกายน 2567
ตำแหน่งนายก อบจ.ราชบุรี	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สาขา กทม. 10000	หมายเลขบัญชี :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สาขา กทม. 10000	วันที่ : 11/09/2567
ผู้อำนวยการกองการศึกษา	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สาขา กทม. 10000	เลขที่ : 1-1000
เลขที่ : 1-1000	ผู้ทำเรื่อง :	เลขที่ : 1-1000
ผู้ทำเรื่อง :	ผู้ทำเรื่อง :	เลขที่ : 1-1000