



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)๖๑๖๗/๒๕๖๗

วันที่ 4 ธ.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายฐานันท์ตร มากคล้าย

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ส)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001506263 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ผู้ใช้ไฟไม่มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 68 ม.21 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.78816274 , 100.9748179 เบอร์โทร 0879837647

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามิอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ V/C

2) รายละเอียด

2.1 นายฐานันท์ตร มากคล้าย บ้านเลขที่ 68 ม.21 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พีดเตอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6.9 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ ไสลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายฐานันท์ตร มากคล้าย เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

4. วิธีดำเนินการ

4.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 130 เมตร

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0267.01.1

4.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

23,750.81 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

23,750.81 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์)

พชง.7 รักษาการแทน ผอ.บส.

- อนุมัติตามเสนอ



นายเชาวลิต โตเจริญ

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คสจ.



13.78616274, 100.9748179

หมายเหตุ

- สถานีที่ใช้ไฟ 68 ม.21 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 087-9837647
รายละเอียดงาน

จุด A - B

- พาดสายออลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 130 เมตร

กฟส.บ้านคลองเจ้า (M)

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
☐	เสาเข็มก๊อช เมตร	 ชิ้น
☐	เสาเข็ม คอกก๊อช	 ชิ้น
☐	เสาเข็มโคกโคก	 ชิ้น
.....	สายแรงดัน 115 KV ชนิด	 เส้น
.....	สายแรงดัน 22.5 KV ชนิด	 เส้น
.....	สายแรงดัน ชนิด 95AW	130 เส้น
.....	สลอต	 ชุด
.....	สวิตช์ I.T.	1 ชุด
.....	สายเคเบิล I.T.	1 ชุด
.....	Disconnecting Switch	 ชุด
.....	Load Break Switch	 ชุด
.....	Load Break	 ชุด
.....	Dropout Fuse	 ชุด
.....	หม้อแปลง	 เครื่อง
.....	Capacitor	 ชุด
.....	Pushbar	 ชุด

ผู้เขียน นายวิชาญ ชื่นวงศ์ ผู้สำรวจ นายวิชาญ ชื่นวงศ์ วิศวกร นายวิชาญ ชื่นวงศ์ หัวหน้าแผนก นายวิชาญ ชื่นวงศ์ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง นายวิชาญ ชื่นวงศ์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นายวิชาญ ชื่นวงศ์		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Esath PEA Generate TiltBox «นายวิชาญ ชื่นวงศ์» C-67-HBKCGR.0207.01.1	ชื่อแบบ 2033.01567207 สถานที่ 2 ธันวาคม 2567 วันที่รับงาน 2567 ราคาส่วน 1.1.000
ลงชื่อ/การ ผู้สำรวจ	ลงชื่อ/การ 2033.01567207 วันที่ 1 ของจำนวน 1 หน้า		

13.78616274, 100.9748179

13.78616274, 100.9748179

3-50AW
1-50A

คลองนครเนื่องเขต