



ก.....แผนกบริการลูกค้าและการตลาด....

ถึง.....ผจก.ลสง.....

เลขที่.....

วันที่.....๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘.....

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. อบต.บางสระเก้า(บ้านแฉวนาซอย ๓) ม.๕ ต.บางสระเก้า
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๙๘๗๒ ลว. ๘ พ.ค. ๕๘

เรียน ผจก.ลสง.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ.....ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๓ บ้านแฉวนา.....นั้น
.....กฟส.แหลมสิงห์.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย ๓ บ้านแฉวนา ม.๕ ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐ / ๒๓๐ โวลต์ ขนาด
๑๐๐ เควีเอ

๑.๓ ระยะทางขยายเขตประมาณ ๖๕๐ เมตร เมื่อขยายเขตแล้วเสร็จห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๗๕๐
เมตร

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒๑ ต้น

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๔ เส้นระยะทางประมาณ ๖๕๐ เมตร

๒.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงแรงต่ำ จำนวน ๘ ชุด

๒.๔ ติดตั้งสายล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๓ ชุด

๒.๕ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร พร้อม
ล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ๓๗๗,๖๕๖.๑๑ บาท(รวมภาษี ๗%)
และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ดวงโคม สายดับ สวิตช์เวลา เป็นทรัพย์สินของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ บันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) วรุฒิ กิจนิยม

.....นายวรุฒิ กิจนิยม.....

ตำแหน่ง.....ผ.บ.ต.....

.....๑๔...../.....พ.ค...../.....๕๘.....

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.).....๐๒๘.../๒๕๕๘

ผ.บ.ต. , ผ.ก.ป. , ผ.บ.ง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) วรุฒิ กิจนิยม

.....นายวรุฒิ กิจนิยม.....

ตำแหน่ง.....ผ.บ.ต. ปฏิบัติงานแทน ผจก.ลสง.....

...๑๔...../.....พ.ค...../.....๕๘.....