



.....แผนกบริการลูกค้าและการตลาด....

ถึง.....ผจก.ลตง.....

ที่.....

วันที่.....๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.....

เรื่อง.....ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลตง. อบต.เกาะเปริด (ไฟสาธารณะสามแยกเมืองใหม่-สะพานคลองปลาไหล)

อ้างถึง.....คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๗๒๕๑๒ ลว.๑๑ พ.ย. ๕๗.....

เรียน ผจก.ลตง.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ.....ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ.....นั้น

.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณสามแยกเมืองใหม่-สะพานคลองปลาไหล ม.๕ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟรีกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย ๒๒ เควี วจรที่ ๒ ของสถานีจ่ายไฟขลุ้ง ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๓ กม.

๑.๓ ผู้ขอใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒) วิธีการดำเนินการ

แผนกหม้อแปลง ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ป้องกันประกอบ

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ ๕,๐๐๐ บาท

๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก ๑๖๗,๘๑๓.๑๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๗๒,๘๑๓.๑๒ บาท

โดยราคาคงกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ บันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างาน.....มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ลตง.(บค.)/๑๔๓/๒๕๕๗

ผบ.บค., ผบ.กป., ผบ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) วรวิมล กิจนิยบ

ตำแหน่ง..... (นายวรวิมล กิจนิยบ)
.....ผบ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผจก.ลตง.
.....๒๖...../.....พ.ย...../.....๒๕๕๗.....

(ลงชื่อ) วรวิมล กิจนิยบ

.....นายวรวิมล กิจนิยบ.....

ตำแหน่ง.....ผบ.บค.....

...๒๖...../.....พ.ย...../.....๒๕๕๗.....