



จาก.....แผนกบริการลูกค้าและการตลาด....

เลขที่.....

ถึง.....ผจก.ลสง.....

วันที่.....๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘.....

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. อบต.บางสระเก้า(บ้านเนินกลาง ม.๓ ซอย ๔ - บ้านล่าง ม.๔ ซอย ๑ ต.บางสระเก้า)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๙๓๙๑ ลว. ๙ ก.ค. ๕๘

เรียน ผจก.ลสง.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ.....ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ.....นั้น

.....กฟส.แหลมสิงห์.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านเนินกลาง ม.๓ ซอย ๔ - บ้านล่าง ม.๔ ซอย ๑ ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐ / ๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ

๑.๓ ระยะทางขยายเขตประมาณ ๓๗๐ เมตร เมื่อขยายเขตแล้วเสร็จห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๐๐ เมตร

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร พร้อมเสาต่อมือ ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ ม.จำนวน ๑๖,๗ ต้น

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๗๐ เมตร

๒.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงแรงต่ำ จำนวน ๘ ชุด

๒.๔ ติดตั้งสายล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๓ ชุด

๒.๕ แผนกไฟฟ้าสาธารณะพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำปลายสาย จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ๓๐๔,๘๗๗.๔๕ บาท(รวมภาษี ๗%) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ดวงโคม สายดับ สวิตช์เวลา เป็นทรัพย์สินของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ บันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

.....นายเจริญ ลาภบัว.....

ตำแหน่ง.....หมบ.บด.....

.....๒๔...../.....ก.ค...../.....๕๘.....

ที่ ก.๒ ลสง.(บด.)...๐๒๖.../๒๕๕๘

หมบ.บด. , หมบ.กป. , หมบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....นายเจริญ ลาภบัว.....

ตำแหน่ง.....หมบ.บด. ปฏิบัติงานแทน ผจก.ลสง.....

...๒๔...../.....ก.ค...../.....๕๘.....