



จาก.....ผบต.....

ถึง.....ผจก.ลสง.....

เลขที่.....

วันที่.....๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง.....นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน

อ้างถึง คำร้องเลขที่.....๑๒๐๐๐๐๕๓๑๑๓๒ ลงวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๙

เรียน ผจก.ลสง.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ.....นั้น

.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน บ้านเลขที่ ๒๓/๒ ม.๓ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณ ม.๒ ต.หนองขี้ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐ / ๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ (๕๔-๐๐๑๘๕๔)

๑.๓ ระยะทางขยายเขตประมาณ ๒๖ เมตร

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ บักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๖ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ให้ไฟเสียดำเนินการเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๑๖,๑๐๐.๗๑ บาท (รวมภาษี ๗%) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ กฟผ.

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืมราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.).....๐๓๐...../๒๕๕๙

ทผ.บต. , ทผ.กบ. , ทผ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....นายเฉวียง ลาภบัว.....

ตำแหน่ง.....ทผ.บต.....

.....๑๙ / พ.ค. / ๕๙

.....นายเฉวียง ลาภบัว.....

ตำแหน่ง.....ทผ.บต. รักษาการแทน ผจก.ลสง.....

.....๑๙ / พ.ค. / ๕๙