



จาก.....ผนต.....

ถึง.....ผจก.ลสท.....

เลขที่.....

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง.....ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสท. นายศรีณณ์ พูลพานิชอุปถัมภ์.....

อ้างถึง.....คำร้องเลขที่.....๑๒๐๐๐๐๕๒๕๓๑๘.....ลว.๒๒ เมษายน ๒๕๕๙.....

เรียน ผจก.ลสท.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย.....นั้น

.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑). รายละเอียด

๑.๑. นายศรีณณ์ พูลพานิชอุปถัมภ์ บ้านเลขที่ ๔๒๙ ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณ บ่อกัง ม.๑ ต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยขอใช้ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอที่แจ้งเลิกใช้ เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑.๒. สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟลง ระแนง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ ระยะห่างจากสถานี ๓๐ กม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑. แผนกหม้อแปลงภายใน กฟผ.ดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๖๐ เควีเอ พียูเอ ๓๕-๑๑๐๔๒๓ ก่อนจ่ายไฟ

๒.๒. รื้อถอน คอระ ขนาด ๑๐๐ X ๑๐๐ X ๓๒๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อนและนำกลับมาติดตั้งใหม่ตามมาตรฐานแบบใหม่

๒.๓. เปลี่ยนดรอพเอาต์ชั่วคราวใหม่จำนวน ๑ ชุด

๒.๔. เปลี่ยนสายแรงสูงเข้าหม้อแปลงใหม่จำนวน ๓ ชุด

๒.๕. แผนกคปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาและติดตั้งคปาซิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๕๐๐ โวลท์ รวมไม่น้อยกว่า ๕๘ กิโลวาร์

๓) เงินลงทุน

๓.๑. เงินสมทบ ๑๖,๐๐๐ บาท

๓.๒. ค่าตรวจสอบหม้อแปลง ๕๐๐ บาท

๓.๓. แผนกหม้อแปลง ๑๕,๕๙๗.๕๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๓,๒๗๗.๕๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ.....คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ

บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน.....มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.ลสท.(บต.)/๐๔๐/๒๕๕๙

พ.บต. , พ.กบ. , พ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายเดวิง ลาภบัว

ตำแหน่ง พ.บต. รักษาการแทน ผจก.ลสท.

๒./มิ.ย./๕๙

นายเดวิง ลาภบัว

ตำแหน่ง พ.บต.

๒./มิ.ย./๕๙