



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. ถึง ผจก.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. นางสาวอังกค์ ทิวาวัดณ์
อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๕๒๙๕ ลว.๒๖ พ.ค. ๕๙

เรียน ผจก.ลสง.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ นั้น
ผบต. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางสาวอังกค์ ทิวาวัดณ์ บ้านเลขที่ ๗๔/๒ ม.๓ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขต
ระบบจำหน่ายบริเวณ ม.๓ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ของสถานีจ่ายไฟขลุง
ระยะห่างจากสถานี ฯ ประมาณ ๔๘ กม.

๑.๓ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐ / ๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑
เครื่อง และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐ / ๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันประกอบ

๒.๒ แผนกแรงต่ำดำเนินการตัดแยกวงจรการจ่ายไฟใหม่

๓) เงินสมทบ

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	เป็นเงิน		บาท
๓.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๑๒๐,๓๕๘.๓๕	บาท
๓.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน		บาท
๓.๕ ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน		บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๑๒๕,๓๕๘.๓๕	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน		บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน		บาท
๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน		บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน		บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน

บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง...แผนผัง...พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

.....นายเฉลียง ลาภบัว.....

ตำแหน่ง.....ทพ.บต.....

.....๘ / มิ.ย. / ๕๙.....

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/๐๕๗ /๒๕๕๙

ทพ.บต. , ทพ.กป. , ทพ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....นายเฉลียง ลาภบัว.....

ตำแหน่ง.....ทพ.บต.....รักษาการแทน ผจก.ลสง.....

.....๘ / มิ.ย. / ๕๙.....