



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบต.....

ถึง.....ผจก.ลสส.....

เลขที่.....

วันที่.....๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.....

เรื่อง ขออนุมัติย้ายแนวระบบจำหน่าย กฟส.ลสส. นายประสิทธิ์ ท่าม่วง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๗๔๒๔๗ ลว.๑๙ ก.ย. ๕๙

เรียน ผจก.ลสส.

ตาม คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ.....นั้น
.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายประสิทธิ์ ท่าม่วง บ้านเลขที่ ๑๑๖ ม.๗ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายแนวสายแรงต่ำเมนใต้ชายคา บริเวณห้องแถว ม.๗ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ - ๔๐๐ / ๒๓๐
โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ

๑.๓ ระยะทางขอย้ายแนวสายแรงต่ำเมนใต้ชายคาประมาณ ๒๕ เมตร

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร
และนำกลับไปติดตั้งใหม่ห่างจากจุดเดิมประมาณ ๓ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๘,๗๙๘.๘๖ บาท(รวมภาษี๗%) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ กฟผ.

ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ บันทึกขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ตำแหน่ง.....(นายเฉวียง ลาภบัว)
.....ผบ.บต.

ที่ ก.๒ ลสส.(บต.)...../๒๕๕๙

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

.....(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)
ตำแหน่ง.....ผจก.ลสส.

.....๗ ต.ค. ๒๕๕๙.....