



จาก.....ผบต.....

ถึง.....ผจก.ลสส.....

เลขที่.....

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง.....ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสส. นายลำดวน แก้วดี.....

อ้างถึง.....คำร้องเลขที่.....๑๒๐๐๐๕๙๑๗๔๔ ลว. ๑๔ พ.ย. ๕๙.....

เรียน ผจก.ลสส.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ.....นั้น

.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายลำดวน แก้วดี บ้านเลขที่ ๔๗/๓ ม.๒ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายบริเวณ ม.๒ ต.พดิว.อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์
๑๐๐ เควีเอ (PEA. ๕๓-๐๐๔๐๐๑)

๑.๓ ระยะทางขยายเขตประมาณ ๕๐ เมตร เมื่อขยายเขตแล้วเสร็จห่างจากหม้อแปลงประมาณ
๔๐๐ เมตร

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็น สายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟฟ้าเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๕,๙๗๕.๒๙ บาท (รวมภาษี ๗.๖%) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ กฟผ.

ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ.....คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ

บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน.....มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.ลสส.(บต.)/๑๐๗/๒๕๕๙

หม.บต. , หม.กป. , หม.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายเลวียง ลากบัว

ตำแหน่ง หม.บต. รักษาการแทน ผจก.ลสส.

๑๗ / พ.ย. / ๕๙

นายเลวียง ลากบัว

ตำแหน่ง.....หม.บต.....

๑๗ / พ.ย. / ๕๙