



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบต.....

ถึง.....ผจก.ลสส.....

เลขที่.....-

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง.....ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสส. น.ส.นงเยาว์ ทวีวัฒน์.....

อ้างถึง.....คำร้องเลขที่.....๑๒๐๐๐๐๖๔๓๕๕๕.....ฉว.๒๔ พ.ค. ๖๐.....

เรียน ผจก.ลสส.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ.....-.....นั้น

.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑. น.ส.นงเยาว์ ทวีวัฒน์ บ้านเลขที่ ๑/๑ ม.๖ ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเมนใต้ข้วยคานบริเวณ ห้างแถว ม.๖ ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒. ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๒๕๐ แอมป์ (PEA.๔๕-๐๑๐๕๑๕)

๑.๓. ระยะทางขอขยายเขตประมาณ ๒๕ เมตร เมื่อขยายเขตแล้วเสร็จห่างจากหม้อแปลงประมาณ
๘๒๐ เมตร

๑.๔. สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็น สายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.

๑.๕. สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าระบบ ๒๒ แอมป์ ฟีดเดอร์ ๔ ของสถานีจ่ายไฟของ

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑. บักเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร

๒.๓. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น เสนอใต้ข้วยคาน ระยะทางประมาณ
๑๒ เมตร

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๑๓,๙๑๕.๒๖ บาท (รวมภาษี ๗ %) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ.....คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน.....มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเดียง ลาภบัว)

ตำแหน่ง.....หมบต.....

๒๕ / พ.ค. / ๖๐

ที่ ก.๒ลสส.(บต.)/๐๖๓/๒๕๖๐

หมบต. , หมกบ. , หมบง.

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ลสส.....

๒๕ / พ.ค. / ๖๐