



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบต.....

เลขที่.....

เรื่อง.....ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. น.ส.ชนารินทร์ ธัญญสิทธิ (๒)

อ้างถึง.....คำร้องเลขที่.....๑๒๐๐๐๖๕๔๔๓๓ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๐

เรียน ผจก.ลสง.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ.....นั้น

.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.ชนารินทร์ ธัญญสิทธิ บ้านเลขที่ ๒/๒ ม.๑๑ ต.พลิว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอ
ปักเสาแฉกไลน์แรงต่ำ บริเวณ ม.๑๑ ต.พลิว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด
๑๐๐ เควีเอ (ฟิวส์ ๔๑-๐๐๓๐๘๔)

๑.๓ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น แฉกไลน์แรงต่ำ

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๕,๔๔๘.๓๔ บาท (รวมภาษี ๓%) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ.....คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ

บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน.....มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.ลสง.(บต.)/๐๗๔/๒๕๖๐

หมบ.บต. , หมบ.กป. , หมบ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเจวิญ ลาภบัว)

ตำแหน่ง หน.บต. รักษาการแทน ผจก.ลสง.

๒ ก.ค. ๒๕๖๐

ถึง.....ผจก.ลสง.

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(นายเจวิญ ลาภบัว)

ตำแหน่ง.....หมบ.บต.

๒ ก.ค. ๒๕๖๐