



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบต..... ถึง.....ผจก.ลตส.....
เลขที่..... วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....
เรื่อง..... ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลตส. น.ส.ธนารินทร์ ธีบุญสิทธิ์ (๒)
อ้างถึง..... คำร้องเลขที่..... ๑๒๐๐๐๖๕๔๗๓. ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๐.....

เรียน ผจก.ลตส.

ตาม..... คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ..... นั้น

.....ผบต..... ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ น.ส.ธนารินทร์ ธีบุญสิทธิ์ บ้านเลขที่ ๒/๒ ม.๑๑ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอ
ปักเสาเข็มไลน์แรงต่ำ บริเวณ ม.๑๑ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด
๑๐๐ เควีเอ (ฟีดเอ ๔๑-๐๐๓๐๘๔)

๑.๓ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น เข็มไลน์แรงต่ำ

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๕,๔๔๘.๓๔ บาท (รวมภาษี ๗%) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

ราคาดังกล่าวมีกำหนดคืนราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ..... คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน..... มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเจริญ ลากบัว)

ตำแหน่ง..... ผบ.นต.....

๖/ ก.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ลตส.(บต.)/๐๗๔/๒๕๖๐

ผบ.บต. , ผบ.กบ. , ผบ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเจริญ ลากบัว)

ตำแหน่ง ผบ.บต. รักษาการแทน ผจก.ลตส.

๖/ ก.ค. ๒๕๖๐

