



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบต..... ถึง.....ผจก.ลสส.....
เลขที่..... วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง..... ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสส. นายพิรุณ งามสุข.....
อ้างถึง..... คำร้องเลขที่..... ๑๒๐๐๐๐๖๕๕๑๔๔..... ลว. ๑๓.๖.๖๐.....

เรียน ผจก.ลสส.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ.....นั้น

.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายพิรุณ งามสุข บ้านเลขที่ ๘๖/๒ ม.๒ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความ
ประสงค์ขอปักเสาแรงต่ำแฮมไลน์ บริเวณ ม.๒ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด
๑๐๐ เควีเอ (พีอีเอ ๕๓ - ๐๔๗๖๔)

๑.๓ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็น สายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น แฮมไลน์แรงต่ำเพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟฟ้าเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๔,๖๔๔.๔๘ บาท (รวมภาษี ๗%) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ.....คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน.....มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายเจริญ ลาภบัว)

ตำแหน่ง.....ผบต.....

.....๑๔ / ๖.ค. / ๖๐.....

ที่ ก.๒ลสส.(บต.)/๐๘๑/๒๕๖๐

ผบ.บต. , ผบ.กป. , ผบ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.ลสส.

.....๑๔ / ๖.ค. / ๖๐.....

