



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จากผู้ดูแลฟ.ส.อ.ลสง..... วัน.....๘๙๐๗๘๖/๒๕๖๑
เลขที่ วันที่๑๑/๗/๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง...นายอำนวยศักดิ์..หักดิษัย..
ข้าสั่ง คำร้องเลขที่๑๘๐๐๐๘๔๕๗๘๘๘...วัน...๗...๘/๗/๒๕๖๑

เรียน ผจก.สส.
ตามคำร้องที่ข้าสั่ง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้เพิ่ม
และนั้น
.....ผบต. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

(๑) รายละเอียด

๑.๑ นายดำรงศักดิ์ หักดิษัย บ้านเลขที่ ๓๘/๓ ม.ส ต.คุมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณ ม.๓ ต.พหลิว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
๑.๒ สถานที่ขึ้นชื่อไฟรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เก维 วงจรที่ ๓
๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เพส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๒๕๐ เครื่อง (PEA ๓๕-๐๐๑๗๗๗)

๑.๔ สายท่อหดอยู่ ๘ บริเวณดังกล่าว เป็นสายอุดมเนียมเบคิอยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ทมม.

(๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คور. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น

๒.๒ พาดสายอุดมเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ทมม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ

๘๕ เมตร

๒.๓ ติดตั้งต่อท้าแ雷งค์ปลายสายจำนวน ๑ ชุด

๒.๔ เทคอนเสกอันกรีตจำนวน ๒ ต้น

(๓) ผู้รับผิดชอบ

ผู้ใช้ไฟเลี้ยงค่าใช้จ่ายของหัวสั้นจำนวนเงิน...๓๗,๘๗๘.๘๘ บาท (รวมภาษี ๗%) และเมื่อต่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ กฟส.ฯ ราคาตั้งกล่าวมีกำหนดปีนี้ราคานา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย

ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพิรักตนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสมศักดิ์ ยันชาติ)

ตำแหน่งผู้ดูแลฟ.ส.อ.ลสง.....

....๑๑/๗/๒๕๖๑/๘/๒๕๖๑...

ท.ก.๒ ลสง.(บท)/.๑๘๘/๒๕๖๑

พ.บ.ต. , พ.ก.ป. , พ.บ.ง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมศักดิ์ ยันชาติ)

ตำแหน่งผู้ดูแลฟ.ส.อ.ลสง.....

....๑๑/๗/๒๕๖๑/๘/๒๕๖๑...