



เรียน ผจก.लग.

๑) รายละเอียด

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าว เป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน...๘,๔๐๔,๘๙๗ บาท (รวมภาษี ๗%) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายฉวี ยง ลาภบัว)

ตำแหน่ง.....หมวด.....

... ၁၆ / ဇူလိုင် / ၁၉၁၁ ...

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/๑๙๐/๒๕๖๑

ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายโสภณ ยนจอหอ)

ตำแหน่ง.....ผจก.ภฟส.อ.ลสง.....

..... ୧୫ / ୫୩ / ୧୧