



เรียน ผจก.लग.

.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๕๐๐/๒๓๐ โวลท์

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอวลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม.

๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒ เมตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แนวนับ พร้อมประมาณการต้นทุนที่ขออนุมัติ

ตำแหน่ง..... หนบต.....

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไสภณ ยนจอหอ)

ตำแหน่ง.....ผจก.ภฟส.อ.ลสง.....

..... / /