



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสจ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสจ.

เลขที่

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชั่วคราว กฟส.ลสจ. การประปาส่วนภูมิภาค (สถานีผลิตน้ำพลั่ว - แหล่มสิงห์)

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสจ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสจ. ได้รับแจ้งจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชั่วคราว นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสจ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

- ๑.๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ ๓ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูงชั่วคราว บริเวณ หม้อแปลง ๑๐๐ เครื่อ (PEA ๓๘ - ๐๐๗๖๕๖) ที่สถานีผลิตน้ำพลั่ว - แหล่มสิงห์ หมู่ ๗ ตำบลพลั่ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เครื่อ ฟีดเดอร์ ๓ ของสถานีจ่ายไฟขลุง ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๘ กม.

๒) วิธีดำเนินการ

๑. รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูงเฟส บี จำนวน ๑ ชุด (สภาพชำรุด)
๒. ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูงเฟส บี ใหม่ จำนวน ๑ ชุด แทนของเดิมชำรุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๕,๖๓๐.๑๖ บาท (รวมภาษี ๗ % ราคาดังกล่าว มีกำหนดคืนราคา ๖ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วย

(นายเวียง ลากบัว)

ตำแหน่ง.....หมบต.....

.....๒๘...../.....ม.ค...../.....๖๒.....

ที่ ก.๒ ลสจ.(บต.)/.....๑๑๓...../๒๕๖๒

หมบต. , หมกป. , หมบง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.ลสจ.....

.....๒๘...../.....ม.ค...../.....๖๒.....