



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสส.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสส. นางพรพิมล ปันณาศรี

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสส.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสส.

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสส. ได้รับแจ้งจาก นางพรพิมล ปันณาศรี มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสส. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

- ๑.๑ นางพรพิมล ปันณาศรี บัตรเลขที่ ๒๓/๒ ม.๑๐ ต.หนองขี้ม อ.แหม่มสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มเฟสแรงต่ำบริเวณ ม.๑๐ ต.หนองขี้ม อ.แหม่มสิงห์ จ.จันทบุรี
- ๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔
- ๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ (PEA ๓๙ - ๐๐๕๕๖๐)
- ๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๖ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๒,๙๕๘.๔๙ บาท (รวมภาษี ๗ %) ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

(นายเวียง ลาภบัว)

ตำแหน่ง.....ผ.บ.ต.....

๕./...เม.ย.../๒๕๖๒

ที่ ก.๒ ลสส.(บต.)/๐๖๖./๒๕๖๒

ผ.บ.ต. , ผ.บ.ก.ป. , ผ.บ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนิยม อรมังจจากุล)

ตำแหน่ง.....ผ.บ.ก.ป. รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.อ.ลสส.

๕./...เม.ย.../๒๕๖๒