



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบ.ค.กฟส.อ.ลสง.....

ถึง.....ผจก.กฟส.อ.ลสง.....

เลขที่.....

วันที่.....03 ก.ย. 2562.....

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. น.ส.สุนีย์ ชลปรีชา

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ด้วย ผบ.ค.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก คุณสุนีย์ ชลปรีชา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบ.ค.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

- ๑.๑ น.ส.สุนีย์ ชลปรีชา บ้านเลขที่ ๑๖/๑ ม.๙ ต.หนองขี้ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ม.๙ ต.หนองขี้ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
- ๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๔
- ๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ (PEA ๓๖ - ๑๕๙๙๑)
- ๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีดำเนินการ

- ๒.๑ ปักเสาเคอร์. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร
- ๒.๓ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. เหนือได้ขยายคา จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๘ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๒๓,๖๒๕.๖๒ บาท (รวมภาษี ๗ %) ราคาดังกล่าว มีกำหนดคืนราคา ๓ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/๑๓๕/๒๕๖๒

ทผ.บต., ทผ.กป., ทผ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง.....

นายเชวียง ลาภบัว

ทผ.บต.

03 ก.ย. 2562

ตำแหน่ง (นายสาโรจน์ ขาวห้วยบก)

ผจก.กฟส.อ.ลสง.

03 ก.ย. 2562