



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสส.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสส.

เลขที่

วันที่ 05 มิ.ย. 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสส. บริเวณ ซอยข้างบ้านนายสมบุรณ์ ทองม้วน ม.๕ ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสส.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสส. ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสส. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและติดตั้งโพงสาธารณะบริเวณ ซอยข้างบ้านนายสมบุรณ์ ทองม้วน ม.๕ ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ( PEA ๓๗ - ๐๑๖๐๐๘ )

๑.๔ สายที่พาดอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. บักเสาครอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒.๒. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร

๒.๓. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๑๐ เมตร

๒.๔. ติดตั้งชุดโพงสาธารณะ จำนวน ๑๓ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ไฟฟ้าเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นจำนวนเงิน...๑๓๙,๗๓๒.๐๔ บาท (รวมภาษี ๗ %) ราคาดังกล่าว มีกำหนดคืนราคา ๖ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระเงินตาม หลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกอนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

ที่ ก.๒ ลสส.(บต.)/๑๐๕/๒๕๖๒

ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง.....(นายเลวียง ลากบัว).....

ทผ.บต.

05 มิ.ย. 2562

ตำแหน่ง.....(นายนิยม อรัณย์จากกุล).....

ทผ.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ลสส.

05 มิ.ย. 2562